

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: 15~29℃

日期: 2017年 6月 26日

星期: 一

工程名称: 宝应县通威渔光互补15MW(扶贫)光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 上午9:00开始从箱变低压侧送电. 6号. 7号 8号→3号集电线. 1. 2. 3. 10号→2号集电线 5. 6. 9→1号集电线. 配合达维尔业主检查 合同. 2. 13:10分 10个区箱变送电完毕. 与达维尔 沟通.	
施 工 情 况	承包单位 四川水利水电.	施工内容及进度 配合业主达维尔及厂家总包光伏电站 送电. 10个区已全部送电
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王昭东 吕寿贤
记录人: 吕寿贤		总监 (总监代表): 吕寿贤

江苏省建设厅监制

