

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 3日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18~22℃

工程名称: 金海光互补15MW(扶贫)光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

水泵房设备更换, 因水井里面水位低抽不出水, 现要求打井工作人员在现场处理, 更换水管, 水泵重新安装, 致使压力表上来, 解决运维人员现场吃水问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南充水电

1. 光伏区桩基防腐处理。
2. 光伏区电缆桥架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

冯青贤 王理东

记录人:

冯青贤

总监(总监代表):

李维果

江苏省建设厅监制

