

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 8日

星期: 7

工程名称: 锦屏山风电场1500V(林盘)配电项目

 天气: 晴~多云
气温: 15~27℃

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区抗头防腐处理检查。
2. 光伏区组件有松动螺栓紧固等项。
已要求总包单位整改。

施 工 情 况

承包单位

四川南充水电

施工内容及进度

1. 光伏区抗头防腐处理
2. 3区组件螺栓紧固检查。

其 它 事 项

本日现场监理人员

冯书良、王照东

记录人:

冯书良

总监 (总监代表):

李维良

