

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年 6月 6日

星期: 二

天气: 晴

气温: 17℃~25℃

工程名称: 内江市马山口镇50MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视外线T6铁塔基础支设模板, 发现坑内有大量积水, 立即要求其用水泵抽走。
2. 整理资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京东送

1. 110KV升压站 暂未施工。
2. 光伏厂区 暂未施工。
3. 外线T6铁塔基础支设模板。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭云飞、杨康

总监(总监代表):

记录人:

郭云飞