

监 理 日 志

工程名称: 锦县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年9月25日星期三	气候	全天小雨	气温	9-17℃
监理人员动态: 1人上岗 施工方人员动态: 现场共有35人巡检 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 南压5号地块及8号方阵支架生锈螺栓更换35人					
检查发现的问题: 检查发现仍有个别部位有生锈螺栓遗漏现象					
处理措施、意见、结果: 已现场严厉警告现场管理人员, 务必加大检查力度, 避免遗漏。					
协调内容或其他:					
记录人		郭俊岩		总监签阅	
				徐耀生	



扫描全能王 创建