

监 理 日 志

工程名称: 盘县老关山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年9月26日 星期四	气候	多云	气温	9-19℃
监理单位动态: 1人 上岗		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 现场共有30人 缺					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	第5号地块及8号方阵支架生锈螺栓更换30个。				
检查发现的问题	检查发现: 施工质量有所提高, 生锈螺栓遗漏有所减少。				
处理措施、意见、结果	继续加强现场检查力度, 避免遗漏。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀星		



扫描全能王 创建