

监 理 日 志

工程名称: 通县老寨山 50 MW 光伏发电项目

日期	<u>2019年6月7日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>17-27℃</u>
监理单位动态:	<u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>无</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工进度情况	<u>因端午节, 现无人施工。</u>				
检查发现的问题	<u>同运维人员一起对东区接地网接地电阻进行复查。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>检查发现接地电阻均小于4欧。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



扫描全能王 创建