

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年8月13日星期二	气候	多云转阴	气温	18-30℃
监理人员动态:		1人上岗			
施工方人员动态:		现场共有5人,短缺			
施工机械动态:		无			
施工部位进度情况	6-10号方阵组件规格更换,作业人员4人,管理1人				
检查发现的问题	检查发现9号方阵组件更换后个别固定螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场整改重新紧固完成				
协调内容或其他					
记录人	李俊兴		总监签阅	徐耀生	

工程日期

监理

施工

施工

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他



扫描全能王 创建