

监 理 日 志

工程名称: 阜宁县黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年8月14日星期三	气候	多云	气温	18°-29°
监理人员动态:	1人在岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有5人巡检				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南区16#方阵组件规格更换.作业人员4人.管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现.更换后的个别组件固定螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场要求重新紧固并旁站完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	陈耀生	



扫描全能王 创建