

监 理 日 志

工程名称: 阜宁县老关山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年9月4日星期三	气候	阴转多云	气温	17°-28°
监理人员动态:	1人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场共有35人巡检				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 6-7号方阵支架组件生锈螺栓更换30人。 2. 升压站外护坡敷土作业人员4人、管理人员1人。				
检查发现的问题	检查发现: 生锈螺栓更换仍有遗漏现象				
处理措施、意见、结果	已再次通知现场管理人员加强检查避免 再次出现遗漏现象并及时整改				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建