

# 监 理 日 志

地点: 惠来黑山 50mw 光伏发电项目

2019年 12月27日 星期五

气候

阴转多云

气温

12-6°

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态: 1人上岗

人员动态: 现场有3人巡检

人员动态: 无

南5号地块、支架螺栓紧固

检查发现: 螺栓紧固完成后, 支架稳定符合要求, 但有个别组串支架已大风吹的变形。

需要再次安排人员修复

录入

郭俊兴

总监签阅

徐耀生