

监 理 日 志

工程名称: 通县花里山50mw光伏发电项

日期	2020年01月11日 星期	气候	阴转多云	气温
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证	
施工方人员动态: 现场有5人巡检				
施工机械动态: 无				
施工 部位 进度 情况	南区15号方阵组件角度调在			
检查 发现 的 问题	检查发现: 个别组件半组件板面角度不一致			
处理 措施 、 意见 、 结果	已整改重新调在完成			
协调 内容 或 其他				
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀星	