

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年6月8日 星期六	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态: 1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场有9人, 漏缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 5号地块 支架立杆对穿螺栓安装, 有5人. 组件压块调查2人. 2. 北区汇流柜清理2人.				
检查发现的问题	检查5号地块压块调查个别部位不合格				
处理措施、意见、结果	已现场要求返工并旁站完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	侯耀生	

