

监 理 日 志

工程名称: 德县老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	10/9年12月9日星期一	气候	晴朗	气温	4°-16°
----	---------------	----	----	----	--------

监理人员动态:

施工方人员动态: 现场有5人巡检

施工机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况: 南区6号方阵前期安装问题支架整改

检查发现的问题

检查发现 整改后的支架螺栓紧固不到位

处理措施、意见、结果

已旁站返工重新紧固完成

协调内容或其他

记录人

郭俊岩

总监签阅

徐耀生