

监 理 日 志

通县老黑山 50MW 光伏发电项目

2019 年 12 月 29 日 星期 日

气候

晴

气温

6[°]~17[°]

14[°]

合格情况

人员动态: 1 人上岗

人员动态: 现场共有 8 人在岗

机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况:

1. 北区方阵组件角度调查 4 人

2. 北区支架螺栓紧固 3 人

检查发现: 北区螺栓紧固, 个别部位螺栓
弹垫、平垫不全

已旁站返工加补弹垫、平垫

记录人

郭俊芳

总监签阅

徐耀生