

监 理 日 志

工程名称: 惠美惠美山 50MW 光伏发电项目

日期	2021年01月04日 星期日	气候	阴转雪	气温	6-16℃
----	-----------------	----	-----	----	-------

监理单位动态: 1人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 现场有5人巡检	
施工机械动态: 无	

施工部位及情况: 有5号地块钢件角度调查人。

检查发现的问题: 检查发现, 调查后的个别钢支架稳定性不足

处理措施、意见、结果: 已现场旁站整改, 再次紧固支架所有螺栓。

协调内容或其他

记录人

郭俊光

总监签阅

徐耀生