

监 理 日 志

工程名称: 通县老燕山 50mw 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 09 日 星期 四	气候	多云	气温	8-16
监理人员动态: 1 人 上岗			材料进场、取样见证、合格		
施工方人员动态: 现场共有 5 人 巡检					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	南区 5 号地块 组件角度调查。				
检查 发现 的 问题	检查发现、调查后的组件支架个别螺栓 弹垫不全。				
处理 措施 、 意见 、 结果	已现场要求增补螺栓弹垫待查。				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	