

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年7月31日星期三	气候	多云转雨	气温	17-27℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 共有5人在核查组件.					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	核查9-10号方阵组件厂家及规格, 作业人员4人管理人员1人.				
检查发现的 问题	核查组件核查记录发现9号方阵局部组件厂家标着不符.				
处理措施、 意见、结果	已要求重新核查.				
协调内容或 其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生.		



扫描全能王 创建