

监 理 日 记()

日期: 2017年5月20日

天气: 多云转阵雨

星期: 六

气温: 16~25°

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检测了光伏区5、6、7号方阵支架安装质量并检测了11、12、3、16号方阵电缆沟开挖质量; 对升压站电气综合楼室内电气敷管施工质量以及室内墙面喷漆施工质量进行了检查; 检查了升压站驻办公楼室内建筑电气施工质量以及室内吊顶石膏板安装质量; 对升压站室外避雷针基础浇筑混凝土质量以及室外设备防火墙基础钢筋绑扎质量进行了检测; 对升压站内围墙砌体砌块质量进行了检查并检测了升压站室外断路器基础砌体施工质量情况; 对G1铁塔组立质量以及施工人高空作业施工安全防护措施情况进行检查; 检查了G1至G2耐张段紧线质量以及G3至G9耐张段紧线质量情况;										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中建五洲工程装备有限公司</td><td>光伏区箱变基础新完成1组, 累计完成4组; 支架安装当日完成254组, 累计完成2281组; 电缆支架安装当日完成5%, 累计完成10%; 机机钻孔数量为273个, 累计完成26866个;</td></tr> <tr> <td>四川建丰电力工程有限公司</td><td>光伏区: 5、6、7号方阵支架安装施工; 11、12、3、16号方阵电缆沟开挖; 5号方阵汇流箱支架混凝土浇筑施工;</td></tr> <tr> <td>上海一城电力有限公司</td><td>升压站: 电气综合楼——室内电气敷管施工累计完成90%; 室内墙面喷漆施工完成40%; 生产办公楼——室内建筑电气施工完成30%; 室内吊顶石膏板安装完成60%; 室外墙面混凝土浇筑施工;</td></tr> <tr> <td></td><td>室外: 避雷针基础浇筑混凝土浇筑完成2组; 室外主设备防火墙基础砌体钢筋绑扎、模板支设施工; 室外主变油池砌体围墙表层抹灰施工完成; 室外SVG设备基础模板拆除施工; 室外断路器基础砌体施工;</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中建五洲工程装备有限公司	光伏区箱变基础新完成1组, 累计完成4组; 支架安装当日完成254组, 累计完成2281组; 电缆支架安装当日完成5%, 累计完成10%; 机机钻孔数量为273个, 累计完成26866个;	四川建丰电力工程有限公司	光伏区: 5、6、7号方阵支架安装施工; 11、12、3、16号方阵电缆沟开挖; 5号方阵汇流箱支架混凝土浇筑施工;	上海一城电力有限公司	升压站: 电气综合楼——室内电气敷管施工累计完成90%; 室内墙面喷漆施工完成40%; 生产办公楼——室内建筑电气施工完成30%; 室内吊顶石膏板安装完成60%; 室外墙面混凝土浇筑施工;		室外: 避雷针基础浇筑混凝土浇筑完成2组; 室外主设备防火墙基础砌体钢筋绑扎、模板支设施工; 室外主变油池砌体围墙表层抹灰施工完成; 室外SVG设备基础模板拆除施工; 室外断路器基础砌体施工;
承包单位	施工内容及进度										
中建五洲工程装备有限公司	光伏区箱变基础新完成1组, 累计完成4组; 支架安装当日完成254组, 累计完成2281组; 电缆支架安装当日完成5%, 累计完成10%; 机机钻孔数量为273个, 累计完成26866个;										
四川建丰电力工程有限公司	光伏区: 5、6、7号方阵支架安装施工; 11、12、3、16号方阵电缆沟开挖; 5号方阵汇流箱支架混凝土浇筑施工;										
上海一城电力有限公司	升压站: 电气综合楼——室内电气敷管施工累计完成90%; 室内墙面喷漆施工完成40%; 生产办公楼——室内建筑电气施工完成30%; 室内吊顶石膏板安装完成60%; 室外墙面混凝土浇筑施工;										
	室外: 避雷针基础浇筑混凝土浇筑完成2组; 室外主设备防火墙基础砌体钢筋绑扎、模板支设施工; 室外主变油池砌体围墙表层抹灰施工完成; 室外SVG设备基础模板拆除施工; 室外断路器基础砌体施工;										
其 它 事 项	升压站内围墙砌体砌块施工完成25%; 外线G1至G2耐张段紧线以及G3至G9耐张段紧线施工完成; G1铁塔组立完成; ①避免危险源是搬运支架因碰撞和摩擦又稳, 要求施工人穿戴安全防护用品, 运输中要喊话, 脚手架必须支撑在平稳的地面; ②现场临时用电, 布线不规范, 有脚踏电线的现象; ③发电机由专人操作; ④场内材料运输车辆较杂, 需安排专人指挥;										
本 日 现 场 监 理 人 员	申勇鹏 王波 王君										
记 录 人	王波 申勇鹏										
总 监 (总 监 代 表)	申勇鹏										