

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50mw 光伏发电项目

日期	2019 年 03 月 27 日 星期三	气候	晴天	气温	12.24°
监理人员动态: 一人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场领有 5 证在通县					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 东区有 10 人. 2. 方阵. 组件接地安装. 支架对半安装. 检查完. 2. 南区有 20. 11-13 号有 10 人. 5 号地块 10 人. 此区 20 人.				
检查 发现 的问 题	现场检查. 发现东区后补接地区个别焊接点不合格.				
处理 措施 、意 见、 结果	已要求现场管理人员返工再次焊接.				
协调 内容 或其 他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

