

监 理 日 志

工程名称: 通县东黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019 年 5 月 24 日 星期五	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态: 1 人上岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有 10 人在巡检					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	升压站内电气设备利用停电时间进行巡检				
检查发现的问题	检查发现升压站内电缆沟内增加接地线 焊焊不合格				
处理措施、意见、结果	已勒令整改完成在改				
协调内容或其他					
记录人	郭俊平	总监签阅	徐耀生		

