

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山50MW光伏发电项目

日期	2019年5月25日 星期六	气候	多云	气温	17-29℃
监理人员动态: 1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场共有12人, 短缺					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 升压站电气设备调试厂家人员6人。 2. 光伏区高低压电缆挂牌6人。				
检查发现的问题	检查发现, 升压站电缆沟接地增加矣, 接地扁铁焊接不牢固。				
处理措施、意见、结果	已现场旁站整改完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

