

监 理 日 记()

日期: 2017年8月6日

天气: 阵雨转多云

星期: 日

气温: 26℃~18℃

工程名称: 盘县南山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区12#方阵汇流箱PVC管调整质量进行了检查:

复查了光伏区6、7#方阵支架、组件倾斜角度整改质量;
对光伏区1#、2#方阵围栏栏杆基础浇筑质量以及升压站护坡施工质量进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
能源装备有
限公司
四川锦华电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 东区道路维修以及场区整平;
12#方阵汇流箱PVC管垂直度整改;
6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改;
1#、2#方阵场区围栏搭建;
2#方阵光伏电缆预埋;
升压站护坡表层框架钢筋绑扎以及模板拆除;

其
它
事
项

光伏区部分施工队未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

中阳 彭

文波

周

记录人:

文波

总监(总监代表):

中阳 彭

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建