

监 理 日 志

工程名称: 盘县老美山 50 MW 光伏发电项目

日期	<u>2018 年 11 月 22 日 星期六</u>	气候	<u>大雨转小雪</u>	气温	<u>15℃-21℃</u>
监理人员动态:	<u>一人到岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>因雨、现场无法施工</u>				
施工机械动态:					
施工进度情况	<u>无</u>				
检查发现的问题	<u>东区 17-21# 箱变变压器已于昨晚 11 时带电, 现场检查安全警示标识不到位。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求总包按规定布设到位。</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>郭俊尧</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		