

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机1台				
施工进度情况 施工部位	3.3.6 区组件安装5组 支架安装4组. 低压电缆敷设敷设 敷设 电缆桥架安装. 主变安装接线:二次接线敷设 接地网沟开挖				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李保君		总监签阅		