

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年5月6日 星期五	气候	晴 阵雨	气温	8°C-17°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机 2台				
施工进度情况	升压站土建部分进行消缺。				
检查发现的问题	箱变底部防火封堵不到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	质监站对资料进行检查。				
记录人	李俊	总监签阅			