

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年11月6日 星期二	气候	晴	气温	12℃~24℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3区组件安装5组. 6.7区进行消缺. 升压站二次设备接线一次设备调试.接地变接线调试.				
检查发现的问题	电缆桥架未进行接地.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对电缆桥架进行接地.				
协调内容或其他					
记录人	李保君.		总监签阅		