

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016年5月12日 星期三	气候	晴	气温	21°C
监理人员动态: 7人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 挖掘机2台					
施工进度情况 施工部位	8区组件事务5组 3区逆变器、汇流箱挂线 升压站、二次设备接线、自动化设备调试				
检查发现的问题	电缆沟预埋桩倾斜				
处理措施、意见、结果	要求施工方对倾斜的电缆预埋桩进行纠正				
协调内容 或其他					
记录人	李保君	总监签阅			