

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 周四

天气: 阴

气温: 19-35℃

工程名称: 中能白电 20MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检光伏区施工情况。 2、巡检综合楼管理区施工情况 3、与业主刘总一起检查汇流箱接地安装。建设单位。 今日安全质量大检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊 斯 特	1、光伏区 5 区支架安装, 1-15 区汇流箱接地线安装 人工回填箱逆变土。路基石料进场。 2、管理区停车场基础施工, 夯实、观望台护栏 刷漆, 雨篷安装。 3、今日发电量: 11.01 万度电, 累计: 431.13 万度电。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘明	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄伟初	