

监 理 日 志

工程名称: 中地能源原白水2016光伏电站项目

日期	2017年9月30日 星期六	气候	小雨转多云	气温	13-22℃
监理人员动态: 监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员70人					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	农业公司基建基础施工, 光热源基础钢筋混凝土浇筑施工. 14#, 15#光伏区农业公司二次耕地及施肥施工. 综合楼网线穿线施工, 电控室装饰完成. 4#区, 5#光伏区汇流箱线路检查及消缺施工.				
检查发现的问题	4#箱逆变器由温度过高, 风机不运行.				
处理措施、意见、结果	即整改完成				
协调内容或其他	今日发电量: 29106万度 累计发电量: 733.5404万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		