

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水河光伏电站项目.

日期	2017 年 10 月 13 日 星期五	气候	多云	气温	6-15℃
监理人员动态:	监理 2 人.	材料进场、取样见证、合格情况: 圆模基础进场 - 车普通 烧结粘土砖. 规格 240x115x53			
施工方人员动态:	施工人员 10 人				
施工机械动态:	施工机械运转正常.				
施工进度情况	上午 10:00 项目全体人员参加监理工程例会. 1#、2#光伏区农业公司除草施工. 4#光伏区箱变处 1x4mm ² 电缆线不通, 人工挖电沟敷设进行整改施工. 光热源设备安装施工.				
检查发现的问题	1. 项目全体人员参加例会. 2. 今天下午一点半刘家卓主变跳闸, 导致全厂停电, 不能发电. 目前刘家卓站还在抢修.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 2.772 万度 累计发电量: 769.126 万度				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		