

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目

日期	2017年10月26日 星期日	气候	阴	气温	4-16℃
监理人员动态: 监人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员: 13人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 给水管减压装置安装及修补完成70% 2. 13区汇线支路消缺, 12区完成				
检查发现的问题	3. 监控线路开槽完成, 电缆沟外用人工挖。 4. 农业公司7-8区进行农耕。 5. 1.5区接撑消缺。巡检问题有拉撑未用花蓝, 螺栓未紧固, 已通知总包刘照胜, 返工重做。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 累计发电量:				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		