

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 24日

天气: 阴

星期: 一

气温: 18~35℃

工程名称: 单站 251MW 屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区, 箱变防火泥封堵不到位, 体为通讯柜下立杆处没有安装到位. 要求施工单位及时做出整改.	
施 工 情 况	施工 单位 河北 山西 国 能 能 限 公 司	施工内容及进度 进行消缺 验收光伏电站运行情况, 整理资料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵 伟
记录人:	邵 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林