

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 8 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 22~38℃

工程名称: 单达 25 MW 屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查西厂区防火墙粉刷, 符合规范要求;

巡查东厂区 SVG 变压器围栏施工符合规范要求;

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北国能 山西晋能	进行消缺 监视变电站运行情况, 整理资料

其 它 事 项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林