

监 理 日 志 ()

天气: 晴

日期: 2017年 7月 10日

气温: 20-31℃

星期: 一

工程名称: 单达25MW屋顶分布式

 监
理
工
作
情
况

巡查西厂区, 纵向扁管符合规范要求。
屋顶逆变器下光伏线需要绑扎带
4根绑扎到一起。要求施工单位做
出整改。

施工单位

施工内容及进度

 施
工
情
况

 河北
风能

修复生产1号、原米41#屋顶
监视风机发电站运行情况, 整理
图纸

 其
它
事
项

本日现场监理人员

张伟

记录人:

张伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



由 扫描全能王 扫描创建