

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 13日

星期: 四

天气: 晴

气温: 19~39℃

工程名称: 华达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区, 巡视: 测试接地电阻, 均符合规范要求. 屋顶部分电缆裸露, 要求施工单位及时整改	
施 工 情 况	施工单位 河北周能 山西敬天	施工内容及进度 东区砌筑防火墙全部完成. 支模完成6个. 西区竖向接地扁铁改造. 运维监视变电站情况.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵伟	
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	

