

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月14日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18~37℃

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查西厂区, 31个扁铁和厂层主接地网连接符合规范要求。

巡查东厂区, 箱变基础抹灰符合规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河北国能
山西敬天

东区浇筑防火墙梁柱5个。
西区浇筑箱变基础散水, 楼梯基础完成。
运维巡视变电站情况

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



由 扫描全能王 扫描创建