

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 5日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17~38℃

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区,发现屋顶有接地扁铁交叉处搭建面积不够多,要求施工单位及时整改. 晚上参加公司组织张小左任张总召开的视频会议.	
施 工 情 况	施工单 位 河北国能 山西晋能	施工内容及进度 监控系统运行正常,由盘统计西盘余土外运完成70%,东区防火墙石砌砌筑完毕,灰模完成四个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵伟
记录人:	邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

