

监 理 日 记()

日期: 2017年 03月 30日

星期: 四

工程名称: 板桥工业园10MW

天气: 晴转多云

气温: 3℃-15℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场 开关站设备基础墙身支模 发现洞口预留钢筋
数量不足已口头责令整改完成。

箱变支基础墙身支模 (1、2、3)

打桩施工正常 塔吊进场进度正常
不影响打桩施工。

开关站设备基础 浇筑拆模。

施
工
情
况

承包单位

同
本
豫
新

施工内容及进度

塔吊进场 2车

开关站设备基础墙身支模 (二次设备基础)

箱变支基础 墙身支模 (1、2、3 箱变支)

其
它
事
项

本日现场监理人员

康利湖 姜元明

总监 (总监代表):

记录人:

姜元明