

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃-19℃

工程名称: 连云港板桥工业园一期A10MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

检查开关站运检楼砌台情况
要求砌台要砂浆饱满 不能留有通缝
开关站设备基础做沥青防水处理.

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南豫新	打桩施工 开关站砌台运检楼. 开关站设备基础 外侧涂刷沥青防水. 箱变基础外侧涂刷沥青防水.
其它事项		
本日现场监理人员		康利刚 姜元明
记录人: 姜元明		总监 (总监代表):