

监 理 日 记()

日期: 2017年04月07日

天气: 多云

星期: 五

气温: 7-18℃

工程名称: 板桥工业园10KV配电工程。

监
理
工
作
情
况

检查箱变基础钢筋情况. 预埋件位置准确.

要求在浇筑前必须将钢筋位置复测. 预留洞口做好封堵.

本次浇筑箱变基础. 砌块砌体的不能有通缝. 必须做饱满. 花墙尺寸控制好.

下午17时召开监理例会. 会议就迎接省质监站第一次检查为主. 再次强调了安全. 质量的

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河
岸
豫
新

流 4# 5# 6# 箱变基础外墙砌筑.

运进模板基础外墙砌筑.

打桩完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

康刘波 姜元坤

总监 (总监代表):

记录人: 姜元坤