

监 理 日 记(3)

日期: 2017 年 03 月 05 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 8℃

工程名称: 江苏无锡华利司通 2.968 MW 工程

监
理
工
作
情
况

下午 15:00 与业主方项目经理及包工头无锡界工等人共同参与
3 条彩钢瓦夹具的二次拉拔实验, 实验结果为 220N ↑
符合设计要求的 150N,

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

无锡界工
永基新能
苏通电力

无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

张军枫

记录人: 张军枫

总监 (总监代表): 李军