

监 理 日 记(28)

日期: 2017 年 03 月 30 日

天气: 12℃

星期: 四

气温: 36 → 27

工程名称: 江苏无锡普创通分布式 2.968 MW 工程监理项目

监
理
工
作
情
况

巡视现场查看图纸

检查了 4 期夹具导轨安装情况发现缺少弹垫平垫等现象。

检查了组件的吊装, 发现暴力施工, 组件背板边框等缺陷详见通知单 03。

检查了配电室改造情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

无锡普创

无锡普创

南通电力

配电室改造

组件吊装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明松

记录人:

张明松

总监 (总监代表):

张明松