

## 监 理 日 记( 5 )

日期: 2017年04月21日

天气: 多云

星期: 六

气温: 20℃

工程名称: 江苏天能锂电公司通分布式2.968MW工程监理项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视现场察看图纸,

检查小期组件安装,组件导轨不配套已现场整改.

检查3D区屋面光伏导轨安装屋面尺寸与图纸不配套已整改.

检查电缆井施工.

检查配电房改造.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

天能锂电

南通电力

安装新组件

配电房改造.

电缆井施工.

3期导轨安装

5期组件安装

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

张军秋

记录人: 张军秋

总监(总监代表):

王3P.