

监 理 日 记

日期: 2017年11月18日

星期: 二

工程名称: 东阳市东二期光伏电站

天气: 晴

气温: 14°C-17°C

今日监理巡视工地

1. 二区逆变器光伏组件
2. 十二区围栏浇筑施工
3. 六区、五区、三区组间接地安装
3. 七区围栏拉挂网施工

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

众 志

其 它 事 项

1. 今日进场施工人员20人, 管理人员5人.
2. 今日开始施工, 安全生手均在可控范围