

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月13日

星期: 四

天气: 多云
气温: 5-10

工程名称: 新建农村电网改造升级工程二期20MW

监 理 工 作 情 况

现场巡检

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

建设公司

管理人员一人,总施工人做10人。
逆变器接线。
背板接地扁钢连接。
环网接地扁钢焊接及清土。
集电线路工程,总施工人做9人。
10# 钢筋绑扎。

其 它 事 项

3#4#集电线路基础,农民阻工。
今天领导在协调

本日现场监理人员

刘作强

王亚东

记录人: 刘作强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制