

监 理 日 记()

日期: 2017年06月14日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17-26°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环境村光伏发电项目.

监理工作情况

1. 现场巡视。
2. 巡查每项工程进度。
3. 检查组件基础及组件灌浆，确保组件安装牢固等措施。
4. 2#箱变基础浇筑完成。
5. 1#箱变基础浇筑完成。
6. 检查、配地接箱及防水施工。
7. 检查升压站道路混凝土浇筑。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		<p>1. 1#、2#箱变基础浇筑完成。浇筑15组，单块重830吨。 组件安装23组，累计823组。4#、2#箱变基础铺砂垫层，回填。 1#、2#箱变地脚螺栓敷设，支架间隔地安装，找平复位紧固。</p> <p>2. 2#箱变钻孔320个，累计完成249个。基础浇筑15组，单组重10吨。 2#箱变浇筑完成。</p> <p>3. 升压站设备区箱道总浇筑完成。回填时回充浇筑完成。 配电接线盒及防水施工，二层至带底，防静电地板铺设。外墙机 械子，综合接线箱地砖，数据间基础开挖。</p> <p>4. 外墙镀锌地脚螺栓检查保护帽浇筑，镀锌螺栓丝扣防锈漆。</p>
其它事项		

本日现场监理人员: 刘金波, 胡强, 徐卫国

记录人: 徐卫国

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建