

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 20日

星期: 二

天气: 晴

气温: 20-33°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 检查2-3#杆基础回填,夯实,机油池底板浇筑。 3. 检查2-1#支架基础灌注,要求振捣密实。 4. 检查1#、2#汇流箱接线,要求施工按图纸要求做好外露电缆保护措施。 5. 综合接地,1#汇流箱进线穿管敷设,下发整改通知单。 6. 要求现场人员佩戴好安全帽。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏中能建设工程集团 有限公司 江苏中能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 1#、2#进箱至低压侧穿电缆,杆架制作、电缆接线。 3#杆架、杆架基础浇筑、杆架运料、增加部分组件安装。 2-#支架基础灌注,支架、组件安装。 2-3#杆架机油池底板浇筑,支架基础钻孔。 2. 4#后站、银光固控基础浇筑,一体化水处理基础开挖。 室外电缆沟盖板铺设,电气二次接线。 综合接地吊钩、ADSS光缆进站,至机油池铺设卵石、生活区场平。 3. 外线 G20-G80 镀锌金具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡强 徐乙国
记录人: 徐乙国		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建