

监 理 日 记()

B7

2017年 06 月 22 日

12

天气: 雷阵雨转晴

气温: 20-27

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目.

1. 现场巡视.
2. 检查配电柜施工. 进线线敷设不整齐要求整改.
3. 检查2-1#方杆支架基础浇筑.
4. 要求现场施工工人佩戴好安全帽.
5. 检查光伏支架基础混凝土浇筑检查旁站.
6. 现场检查组件电压.

承包单位	施工内容及进度
山西晋通送变电有限公司 江苏中能发电工程集团有限公司 江苏卓越新能源建设工程有限公司	1. 光伏组件安装. 1#方杆电气接线. 2#方杆支架制作. 1x4mm ² 电缆敷设. 2-3#方杆基础浇筑. 支架整改. 2-1#方杆支架基础浇筑. 支架制作安装. 1x4mm ² 电缆敷设. 2. 升压站电气接线. 厂内人员设备安装调试. 二次柜线路敷设. 光伏支架基础浇筑. 配电柜南侧排水浇筑. 光伏支架制作.
其它事项	
本日现场监理人员	刘金堂 胡强 徐同 总监(总监代表): 江苏省建设厅监制
记录人:	徐同

