

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 1日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12-25°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 审查施工单位资料
3. 检查二次室基础混凝土预埋件, 要求预埋件要用混凝土浇筑
4. 检查光伏区施工, 要求现场施工人员佩戴好安全帽
5. 支架基础灌注要求保证质量, 并下整改通知单
6. 4#升压变基础混凝土浇筑旁站
7. G4混凝土浇筑旁站

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区箱变基础3#支模, 4#混凝土浇筑
2. 支架基础灌注10个, 支架安装4组, 组件安装1组
3. 门卫女儿墙砌砖, 综合楼顶板支模
4. 配电楼改设备基础支模, 110架构基础支模
5. 主变事故油池开挖
6. G4基础浇筑完成, G34浇筑一半

江苏华能建
设工程集团
有限公司

其
它
事
项

外线铁塔到货3基(G90/G14)
组件固定压块与组件边框尺寸不配套。
组件安装压块到货

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):